

쌍용건설(주) 광주 우산동 지역주택조합아파트 신축현장 공기질 측정결과 보고(공고)

시공자	상호(사업장명칭)	쌍용건설(주)	성명(대표자)	김 석 준
	주 소	광주광역시 광산구 우산동 1343-6 (전화번호 : 062-955-8732)		
	공동주택 현황	공급세대	세대별 규모	
764 세대		74 m ²	84 m ²	
측정자	상 호	㈜푸른환경산업연구소	등 록 번 호	114-86-35480
	주 소	서울시 관악구 청림3길 9 그린빌딩 3~4층 (전화번호:02-583-0203)		

공동주택 공기질 측정결과 (단위: µg/m³)

항 목	측정 일시 (시간)	측정 지점 (동-호수)	거실 방향	폼알데 하이드	톨루엔	벤젠	에틸 벤젠	자일렌	스티렌
권고기준	-	-	-	210 이하	1,000 이하	30 이하	360 이하	700 이하	300 이하
1지점	2020.11.26. (13:04~14:05)	101동 1602호	남향	29.9	630.9	4.8	44.0	79.2	24.8
2지점	2020.11.26. (15:47~16:49)	102동 802호	남향	29.5	839.0	3.6	41.2	69.4	16.1
3지점	2020.11.26. (15:43~16:45)	103동 303호	남향	17.6	289.9	3.3	18.1	37.2	12.0
4지점	2020.11.26. (15:38~16:39)	104동 1603호	남향	28.1	566.2	3.2	32.5	57.8	17.2
5지점	2020.11.26. (13:09~14:11)	105동 702호	남향	16.5	566.0	3.5	72.8	131.3	14.7
6지점	2020.11.26. (13:13~14:15)	109동 301호	남동향	21.9	195.5	3.3	35.1	56.8	21.1
7지점	2020.12.07 (13:01~14:03)	111동 701호	남향	12.6	150.8	5.4	24.4	38.8	7.7
8지점	2020.11.26. (14:25~15:26)	112동 1501호	남향	11.8	258.8	2.4	23.2	39.6	11.0
9지점	2020.11.26. (14:30~15:32)	113동 202호	남서향	20.0	182.1	3.2	15.3	16.1	11.9
평 균				20.9	408.8	3.6	34.1	58.5	15.2

「실내공기질 관리법」 제9조제1항 및 같은 법 시행규칙 제7조제3항에 따라 신축 공동주택의 공기질 측정결과를 위와 같이 보고(공고)합니다.

2020년 12월 29일
제출자 쌍용건설(주) 대표이사 김 석 준 (서명) (인)
광산구청장 귀하



※ 첨부서류: 신축 공동주택의 공기질 측정결과서 원본 1부